

PPIS.HŚ.9020.10.1.2022.BP

**Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Stefana Batorego 25
95-010 Stryków**

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 10 § 2 i art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, ost. zm. Dz. U. z 2021r. poz. 2052) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, §4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, §21 ust. 1 pkt 4 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dobra z dnia 16.03.2022r. nr PSSE-OL-LHK/1/169/2022, PSSE-OL-LHK/1/170/2022 oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów:

stwierdza

brak przydatności do spożycia przez ludzi, wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dobra, woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet

**i w związku z powyższym nakazuje
producentowi wody Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w
Strykowie, ul. Stefana Batorego 25,**

- 1) poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody o wprowadzonym braku przydatności wody do celów spożywczych poprzez rozpowszechnienie komunikatów opracowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, zawierających informację o zaleceniach i ograniczeniach wykorzystania wody, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat,*
- 2) podjąć działania naprawcze mające na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda”, część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej*
- 3) na czas podejmowanych działań naprawczych zapewnić zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),*
- 4) przedstawić PPIS w Zgierzu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowany przez Burmistrza Strykowa.*

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w zakresie pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3 i pkt. 4 decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

W dniu 14.03.2022r. w ramach kontroli urzędowej prowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu (dalej „PPIS w Zgierzu”) pobrał próbki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dobra (protokół poboru nr 22/HŚ/22) w dwóch punktach monitoringowych.

W dniu 16.03.2022 r. Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Łodzi, przeprowadzający badania wody, poinformował telefonicznie PPIS w Zgierzu o przekroczeniach w badanych próbkach wody parametrów mikrobiologicznych, tj. obecności bakterii grupy coli w obu badanych próbkach. W tym samym dniu PPIS w Zgierzu poinformował telefonicznie przedstawiciela ZGKiM w Strykowie o stwierdzonym zanieczyszczeniu, celem niezwłocznego podjęcia działań mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dobra, do wymogów określonych w części C załącznika nr 1 cytowanego na wstępie rozporządzenia.

W dniu 16.03.2022 r. PPIS w Zgierzu otrzymał wyniki badań wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dobra. W wyniku przeprowadzonych badań w obu pobranych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii z grupy coli tj.:

1/ Hydrofornia w Dobrej – woda wprowadzana do sieci – 82 jtk/100 ml,

2/ punkt zgodności – Witanówek 1 – punkt czerpalny (sklep) – 78 jtk/100 ml,

Powyższe przekroczenia stanowią naruszenie wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku 1 części C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Zgodnie z treścią w/w rozporządzenia najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody dla grupy coli wynosi 0 jtk / 100 ml wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zgodnie z §21 ust. 1 pkt. 4 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych stwierdza brak przydatności wody do spożycia z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, iż woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi, tj. woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Ponadto, zgodnie z art. 27 ust. 2 w/w ustawy, jeżeli naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje podjęcie innych działań, decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

PPIS w Zgierzu, mając na względzie przywołane powyżej przepisy i stwierdzając przekroczenie dopuszczalnego poziomu wskaźników w wodzie, które stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, stwierdził, że decyzja w punktach 1-4 podlega natychmiastowemu wykonaniu..

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia.

W myśl § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia faktu obecności bakterii grupy coli w ilościach przekraczających 10 jtk w 100 ml wody PPIS w Zgierzu uznał, iż do czasu poprawy jej jakości w zakresie kwestionowanego parametru, woda ta jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi, a może być używana wyłącznie do prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Celem poprawy jakości wody zarządca wodociągu powinien przeprowadzić stosowne działania naprawcze w terminie bezzwłocznym. Do czasu poprawy jakości wody zapewnić należy konsumentom zastępcze źródła wody do spożycia, spełniające obowiązujące wymagania dla jakości wody do spożycia przez ludzi.

Ponadto wskazać należy, że zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego wynika dla organu administracji publicznej obowiązek zagwarantowania stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz zagwarantowanie stronie przed wydaniem decyzji możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Od zasady ogólnej czynnego udziału strony w postępowaniu są jednakże ustanowione wyjątki określone 10 § 2 Kpa a mianowicie organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w §1 tylko w przypadkach gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na groźącą niepowetowaną szkodę materialną". W niniejszej sprawie zachodzi konieczność natychmiastowego wydania decyzji z uwagi na brak zapewnienia konsumentom wody o właściwej jakości mikrobiologicznej, co może stanowić zagrożenie dla ich zdrowia. W związku z powyższym należało odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1Kpa.

Biorąc pod uwagę powyższe nakazano jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Łódź, ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, ul. A. Struga 23, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji (art. 27a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Oświadczenie składa się Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zgierzu. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zgierzu i oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości złożenia od niej odwołania do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Załączniki:

1/ sprawozdania z badań – 2 sztuki (do wiadomości ZGKiM w Strykowie)

Otrzymują:

1/ adresat

2/ a/a

Do wiadomości:

1/ Burmistrz Strykowa 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

2/ Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi 90-046 Łódź ul. Wodna 40

3/ Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 23,

4/ Sekcja BŻ w/m



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ZGIERZU**
mgr Barbara Wieteska