

Stryków, dn. 15.07.2015 r.

**ZP – kanalizacja/Swędów/2015**

Dotyczy przetargu na zadanie pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie V etap**”.

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy Zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1200 jako równoważne do studzienek betonowych?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga zastosowania studzienek betonowych.

2. Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadaniu możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienie na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia?

Odp: Dopuszczamy zastosowanie tłoczni innego producenta niż podany przykładowo przez projektanta lecz o parametrach nie gorszych niż wynikające z obliczeń projektowych. Warunkiem koniecznym jest spełnienie wymagań podanych na stronach 27,28,29 i 30 projektu budowlanego