



PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o.

KRS 0000270200 – Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieście XX Wydział KRS
NIP 7010049201
REGON 140805347
Kapitał zakładowy 865 550 000 PLN

90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

Fax

(0..42) 675 1262

e-mail: kontakt@lze-dystrybucja.pl

http://www.lze-dystrybucja.pl

W.P. NR: TG-OP / JG / 5240911627

**GMINA STRYKÓW REPREZENTOWANA
PRZEZ URZĄD MIASTA STRYKOWA
95-010 STRYKÓW
ul. KOŚCIUSZKI 27**

Z dnia: 08/09/2009

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I INSTALACJI dla obiektu: **łocznia ścieków**
zlokalizowanego: **Swędów ul. Przylesie , dz. nr 12/3**

1. PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. zapewnia dostawę energii i przyłączy obiekt przy standardowych warunkach przyłączenia, dostawy i parametrach energii elektrycznej:

Obiekt	łocznia ścieków
Napięcie pracy [V]	400 V
Moc przyłączeniowa [kW]	3 kW
-wartość zabezpieczenia głównego instalacji [A]	6 A
Prąd znamionowy [A] zabezpieczenia przedlicznikowego	16 A
cos φ	0,93
Grupa przyłączeniowa	V

2. Rodzaj przyłącza: **KABLOWE**.
3. Miejscem dostarczania energii będą zaciski prądowe listwy zaciskowej licznika w złączu zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym (jako nadbudowa nad ZK-4) na odciesiu w kierunku instalacji Odbiorcy.
Miejsce to będzie jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności sieci PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. oraz instalacji i urządzeń Odbiorcy oraz będzie także miejscem zakończenia finansowania przez PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. rozbudowy sieci elektroenergetycznej niezbędnej do realizacji przyłączenia.
4. Miejscem przyłączenia do istniejącej sieci PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. będzie : istniejąca linia napowietrzna nn w ul. PRZYLESIE (obwód st. Nr 40810)
5. Zakres niezbędnych prac w sieci PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. związanych z przyłączeniem:
- 5.1. Budowa przyłącza kablowego YAKY 4x70mm² z istniejącej linii napowietrznej, słup przy działce 15, do złącza kablowego ZK-4, które należy zlokalizować przy słupie linii nn.
- 5.2. Istniejące kable zdemontować ze słupa i wprowadzić do projektowanego złącza.
- 5.3. Przed rozpoczęciem prac projektowych szczegóły techniczne należy uzgodnić z Oddziałem Gospodarki Majątkiem Sieciowym PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. - Zgierz.
6. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: zestaw złączowo-pomiarowy wykonany jako nadbudowa nad złączem kablowym ZK-4, zlokalizowanym jak w p. 5.1.
7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: wyłącznik instalacyjny nadmiarowy zlokalizowany w przedziale pomiarowym złącza wykonanego jako nadbudowa nad złączem kablowym ZK-4, zlokalizowanym jak w p. 5.1.
8. Sieć elektroenergetyczna pracuje w układzie: **TN-C**
9. Wymagania w zakresie budowy instalacji Odbiorcy:
Wyposażyć instalację w główny wyłącznik nadmiarowo - prądowy, o wartość zgodnej z tabelą, w obudowie przystosowanej do oplombowania, zlokalizowany w przedziale pomiarowym złącza, od którego wyprowadzić WLZ dla zasilania instalacji odbiorczej.
Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkownika, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych. Wykonanie prac oraz lokalizacja urządzeń wymaga zgody właścicieli obiektów, gruntów.
- 10 Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
- 11 Prowadzącym temat ze strony PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. w zakresie warunków przyłączenia jest Jacek Góralczyk tel. (0-42) 6751696

OKREŚLENIA DODATKOWE:

- Ważność warunków ustala się do dnia 8-9-2011 r.
 - Niniejsze warunki nie stanowią przyzwolenia do działania w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o.
 - Wszelka korespondencja w sprawach dotyczących niniejszych warunków winna być prowadzona przez składającego wniosek lub przez niego imiennie, szczególnie upoważnionego przedstawiciela Korespondencję prosimy kierować na adres: PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. Oddział Warunków i Umów Przyłączeniowych - Zgierz; 95-100 Zgierz ul. Wschodnia 1/3
 - Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy należy projektować i realizować przy spełnieniu wymagań określonych w Prawie Energetycznym (Art.7a).
 - Należy przewidywać możliwość występowania przerw w zasilaniu zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowego warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego” (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z dnia 29 maja 2007r.). PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. nie zapewnia ciągłości dostawy energii elektrycznej i nie ponosi odpowiedzialności za straty w wyniku przerw w zasilaniu w przypadkach awaryjnych oraz spowodowanych przez osoby trzecie lub działaniem żywiołów.
- Załącznik nr 1: projekt umowy przyłączeniowej.
- Załącznik nr 2: wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej.

Wydział Gospodarki Majątkiem Sieciowym
Oddział Warunków i Umów Przyłączeniowych
Specjalista ds. Warunków i Umów Przyłączeniowych
S. Zajac
Sławomir Zajac