



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykov@strykow.pl

Stryków, dn. 07.10.2015 r.

IZP.271.47.2015

Dotyczy przetargu na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Anielin Swędowski ul. Szlachecka”

1. Czy Zamawiający ma jakieś wymagania odnośnie opraw oświetleniowych LED, gdyż w dokumentacji nie ma żadnych informacji na ten temat?

Odpowiedź:

1. Oprawy mają być zgodne z wytycznymi określonymi na stronie nr 3 w części opisowej projektu i w Przedmiarze na str. 2/3 w pozycjach nr 12 i 13. W opisie przedmiotu zamówienia w pkt II.1.4 powinno być: "Zakres zadania obejmuje montaż 12 słupów o wysokości H=8m i 13 opraw oświetleniowych **typu LEDA 2**" (omyłkowo napisano typu LED).