



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl



Stryków, dn.20.10.2015 r.

IZP.271.48.2015

Dotyczy przetargu na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu”

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na zadane pytania:

1. Prosimy o podanie sposobu montażu koszy do siatkówki (na jakiej odległości od ściany mają być zamontowane tablice do koszykówki)?
2. Prosimy o podanie sposobu montażu słupków do siatkówki (czy napinacze do słupków stalowych od siatkówki mają być zamocowane do ścian czy do podłogi)?
3. Z jakiego materiału mają być tablice do koszykówki?
4. W zestawieniu stolarki okiennej brak okna PCV oznaczonego jako O6 o wym. 150x90cm - szt. 6. Okien tych nie uwzględniono także w przedmiarach.
5. § 6 pkt. 5 Umowy – wskazane są kwoty jakie Zamawiający może przeznaczyć na rok 2015, 2016 oraz 2017, proszę o podanie kwot za rok 2015 oraz 2016 co pozwoli nam na obiektywną ocenę postępu prac jakie muszą zostać wykonane w danym roku.
6. § 12 pkt. 4 Umowy – proszę wyjaśnienie przeglądów gwarancyjnych, czego mają dotyczyć oraz jak często mają być przeprowadzane w odniesieniu do roku / miesiąca.
7. Czy Inwestor ma pozwolenie na wycinkę drzew, o których mowa w SIWZ?
8. Czy w przypadku rozbieżności między projektem, a przedmiarem/kosztorysem szczegółowym Zamawiający dopuszcza modyfikację kosztorysu?
9. Prosimy o sprecyzowanie parametrów technicznych dotyczących materiałów: parkiet, wykładzina, PCV, terakota.
10. Prosimy o sprecyzowanie parametrów technicznych projektowanego kotła znajdującego się w pomieszczeniu kotłowni.
11. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.ath.
12. Proszę o uściślenie informacji odnośnie 8 drzew do wycięcia – kolidujących na drodze pożarowej. Proszę o podanie wysokości drzew oraz ich średnicy.

Odpowiedzi na pytania:

1. Tablice do koszykówki powinny być mocowane wspornikowo do ścian, za pomocą gotowych wsporników stalowych (patrz producent tablic). Odległość tablicy od linii końcowej boiska to 120 cm (w projekcie przyjęto 160 cm od ściany).
2. Słupki do piłki siatkowej powinny być osadzone w gilzach podłogowych, z naciągami do podłogi.
3. Można przyjąć tablice z płyty wiórowej laminowanej lub żywicy epoksydowej (w zależności od producenta i wymagań Inwestora).
4. W zestawieniu i przedmiarze kosztorysu brak 4 szt. okien O6 150x90 cm Należy je koniecznie uwzględnić w wycenie.
5. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy w 2015 r. nie może przekroczyć kwoty 800 000,00 zł, w 2016 r. kwoty 1 600 000,00 zł, pozostała kwota do zapłaty w 2017 r.
6. Przeglądy gwarancyjne dotyczą całego obiektu będącego przedmiotem zamówienia oraz odbywają się trzykrotnie w trakcie okresu gwarancji.
7. Inwestor jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew.
8. Obowiązkiem Wykonawcy jest weryfikacja zamieszczonego przedmiaru z projektem

budowlanym. Na etapie przeprowadzania procedury przetargowej Zamawiający może dokonywać zmian, korekt w przedmiarze robót. Ze względu na ryczałtowy sposób wynagrodzenia, wszelkie korekty przedmiarów po rozstrzygnięciu przetargu są bezcelowe.

9. Parametry techniczne podłóg i posadzek:
 - parkiet - należy przyjąć gotowy system drewnianej podłogi sportowej, który posiada aktualne świadectwa i atesty higieniczne dla szkół i obiektów sportowych; podłoga musi spełniać wymogi normy EN 14904,
 - wykładziny PCV muszą mieć atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w obiektach szkolnych,
 - terakota - odporność na ścieranie w klasie IV; odporność na płamienie min. 3; właściwości przeciwpoślizgowe wg DIN 51097 Grupa B (płytki antypoślizgowe), nasiąkliwość poniżej 5%.
10. Parametry kotłów – 85/65°C, instalacji wewnętrznej – 80/60°C
11. Zamawiający nie dysponuje wersją edytowalną przedmiarów.
12. 8 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm, które wynoszą 147, 152, 162, 113, 118, 114, 115, 133 cm.