



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykov@strykov.pl



Dotyczy przetargu na zadanie: „Remont dróg gminnych ul. Kopernika i ul. Kolejowa, przebudowa ul. Stodolnianej oraz budowa chodnika w ul. Kopernika ”

Przedstawiamy Państwu odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie do SIWZ.

Treść zadanych pytań:

1. Prosimy o wyraźne określenie rodzaju mieszanki mineralno-bitumicznej (rodzaj, uziarnienie, kategoria ruchu, rodzaj asfaltu
2. Czy Zamawiający wykonanie warstw bitumicznych z godnie z WT-2010?
3. Czy oznakowanie należy wykonać jako cienkowarstwowe czy grubowarstwowe?
4. Czy materiały z rozbiórki są własnością Wykonawcy (destruk, elementy betonowe)?
5. Prosimy o informację jakie rury osłonowe należy zastosować (rodzaj, średnica)?

Ul. Kopernika:

6. Jaką szerokość pasa zieleni powinien przyjąć Wykonawca?

Ul. Stodolniana:

7. Prosimy o szczegół konstrukcyjny projektowanego ścieku z kostki betonowej.
8. Prosimy o przekrój normalny ul. Stodolnianej, czy jezdnia jest obramowana krawężnikiem, opornikiem?
9. Prosimy o plan sytuacyjno – wysokościowy z zaznaczeniem lokalizacji ścieku liniowego.
10. Jaka jest szerokość projektowanego chodnika?
11. Przy korytowaniu 0,68m zachodzi duże prawdopodobieństwo, że istniejący płot w KM 0+010 – 0+100 str. P się przewróci. Jakie jest stanowisko Zamawiającego w tej sprawie?
12. Wzdłuż istniejących ogrodzeń znajduje się ok 45mb żywoplotu, jakie jest stanowisko Zamawiającego w tej sprawie? Czy Wykonawca powinien kalkulować przesadzenie go na teren prywatny, czy należy go usunąć?
13. Skrajnia ul. Stodolnianej nie jest zachowana ze względu na istniejące mocno rozrośnięte świerki (9 szt.). Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie i informację o sposobie postępowania.



GMINA STRYKÓW



95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykov@strykov.pl

14. Prosimy o określenie konstrukcji chodnika na ul. Stodolnianej? Prosimy o załączenie przekroju konstrukcyjnego przez jezdnię i chodnik

Ul. Kolejowa:

15. We wjeździe na posesję Kolejowa 32 istnieje niebezpieczeństwo dla użytkowników w postaci słupa betonowego. Czy Wykonawca powinien kalkulować przestawienie słupa?
16. Do kogo należy materiał z rozbiórki leżący wzdłuż posesji Kolejowa 50 oraz na wjeździe do niej? Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedzi Zamawiającego

1. KR1, AC8S 50/70
2. Realizować zgodnie z WT-2010.
3. Oznakowanie wykonać jako grubowarstwowe.
4. Materiały z rozbiórki (destrukty i elementy betonowe) pozostają do dyspozycji Zamawiającego. W ofercie należy uwzględnić ich transport do 1 km na wskazane miejsce.
5. Kabel telekomunikacyjny w ul. Stodolnianej zabezpieczyć wg poz. 3.1. zgodnie z uzgodnieniem ORANGE. Uzgodnienie w załączeniu.
6. Szerokość pasa zieleni w ul. Kopernika którą należy przyjąć wynosi:
 - od ulicy Słowackiego do ulicy Szafera szer. 1,0m,
 - od ulicy Szafera do ulicy Ogrodowej szer. 2,0m,
 - od ulicy Ogrodowej do ulicy Stodolnianej szerokość zmienna od 2,0m do Do 3,5 m.
7. Szczegół w załączeniu. Skorygowano poz. 3.2. przedmiaru.
8. Przekrój ciągu pieszo jezdni w załączeniu. Obramowanie opornikiem.
9. Plan sytuacyjny z lokalizacją ścieku w załączeniu.
10. Szerokość zmienna: 1,0m - 1,5m.
11. Roboty prowadzić w taki sposób, aby nie doszło do przewrócenia istniejącego ogrodzenia.
12. Przewidzieć usunięcie istniejącego żywopłotu.
13. Przewidzieć usunięcie (cięcie) konarów znajdujących się w skrajni.
14. Przekrój ciągu pieszo jezdni w załączeniu.
15. Nie. Istniejący słup znajduje się poza skrajnią.



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl



16. Materiał z rozbiórki pozostaje własnością Zamawiającego.