



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

IZP.271.5.2022.IZ.PZP.4.

**Dotyczy postępowania pn. „Modernizacja i remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie”,
znak: IZP.271.5.2022.IZ.PZP.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający **odpowiada na pytania Wykonawców¹**:

Pytanie nr 1:

„W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi z dnia 08.04.2022 czy Zamawiający na potwierdzenie parametrów sztucznej trawy zaakceptuje raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący systemu nawierzchni: shock pad + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny? Przy realizacji zadania zostanie zastosowany do zasypu sztucznej trawy piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM pierwotny barwiony w masie w kolorze zielonym według wymagań Zamawiającego.

Dla wiadomości Zamawiającego Producenci sztucznych traw robią badania na różnych shockpadach i z różnymi wypełnieniami (głównie z SBR i EPDM z recyklingu). EPDM z produkcji pierwotnej jest najdroższym materiałem i rzadko jest stosowany do wypełnienia sztucznej trawy.

W związku z powyższym czy Zamawiający zaakceptuje raport z badań z EPDM z recyklingu, pod warunkiem zastosowania przy realizacji EPDM pierwotnego według wymagań?”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie zaakceptuje raportu z badań z EPDM z recyklingu, pod warunkiem zastosowania przy realizacji EPDM pierwotnego według wymagań. Zamawiający wymaga przedłożenia raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM pierwotnego, barwionego w masie w kolorze zielonym) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium.

ZATWIERDZAM

Burmistrz Strykowa

Witold Kosmowski

¹ W zakresie treści pytań zachowano pisownię oryginalną.