



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykov@strykow.pl



Stryków, dn. 06.10.2015 r.

IZP.271.41.2015

Dotyczy przetargu na zadanie pn. „Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie”

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na zadane pytania:

1. Jaki rodzaj nawiewników jest przewidziany w oknach – ręczny czy higrosterowalny?
2. Dotyczy drzwi aluminiowych – prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj szyby ma być zastosowany – wymagana w zestawieniu szyba odporna na stłuczenie nie występuje na rynku.
3. Dotyczy okna OK4 – czy można wykonać to okno z podziałem na skrzydła, a nie jako jednoskrzydłowe

Odpowiedzi:

1. W oknach przewidziano nawiewniki higrosterowalne.
2. Należy zastosować szybę bezpieczną P4.
3. Okno OK 4 można wykonać z podziałem na skrzydła.